

- r1) Certificado nº / Certificate n°: **HAR/000609**
- r2) Fecha del Certificado / Date of the Certificate: **2008-08-29**
- r3) Informe de ensayo nº / Test report n°: **CBL.07/3057/2008**
- r4) Nombre y dirección del licenciatario / Name and address of the licensee:

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMAS, S.L.
CR C-15 , KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA I LA GELTRU (Barcelona - ESPAÑA)

- r5) Dirección de la factoría / Address of the factory:

CR C-15, KM 2. PI. MASIA D'EN NOTARI
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - ESPAÑA)

- r6) Descripción del marcado armonizado / Description of the Harmonization Marking:

AENOR ◁ HAR ▷

o hilo negro (3 cm) rojo (1 cm) amarillo (9 cm)
or thread black (3 cm) red (1 cm) yellow (9 cm)

- r7) Norma Española / Spanish Standard: **UNE 211002:2008**
- r8) Documento de Armonización / Harmonization Document: **HD 21.15 S1:2006**
- r9) Tipo de producto / Type of product:

**CABLES UNIPOLARES, AISLADOS CON MEZCLA TERMOPLÁSTICA LIBRE DE HALÓGENOS, PARA
INSTALACIÓN FIJA, CONDUCTOR FLEXIBLE (450/750 V) (TYPE 2)**


- r10) Designación / Designation: **H07Z1-K**
- r11) Limitación / Restriction: **De 1 x 1,5 mm² a 1 x 150 mm²**
- r12) Indicación de origen / Indication of origin:
- r13) Marca comercial / Trade Mark: **PRYSMIAN AFUMEX**
- r14) Certificado Sustituido / Superseded Certificate:

Este Certificado se concede según las reglas del acuerdo HAR, por el cual el certificado concedido por cualquier organismo miembro del acuerdo HAR tiene el mismo valor y validez en todos los países de los organismos miembros.

This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement, wherein the certificate issued by any certification body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other certification bodies' countries.

El presente certificado es válido salvo suspensión o retirada notificada en tiempo por AENOR y en las condiciones particulares indicadas en el contrato nº **HAR/000059**, firmado por ambas partes con fecha **2006-01-12**, en los documentos del acuerdo HAR y en el Reglamento Particular RP 42.03.

Fecha de caducidad: **2013-08-29**
Date of expiry:


El Director General de AENOR
General Manager of AENOR